



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

по Республике Саха (Якутия)

(Управление Роспотребнадзора

по Республике Саха (Якутия)

Территориальный отдел в Вилюйском районе

ул. П. Харлампьева, д. 9, г. Вилюйск, Вилюйский район,

Республика Саха (Якутия) 678200

Тел./факс (8-411-32) 4-29-88

E-mail: [yilu@14.rospotrebnadzor.ru](mailto:yilu@14.rospotrebnadzor.ru)

[www.14.rospotrebnadzor.ru](http://www.14.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 72349576 ОГРН1051402059631

ИНН 1435157898 КПП 143501001

25.10.2024 № 436

На №

от

Главе МО «Поселок Кысыл-Сыр»

Гвызину Ю.С.

**Об уведомлении несоответствии  
качества холодной питьевой воды  
в пос. Кысыл-Сыр**

Уважаемый Юрий Станиславович!

Во исполнение ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Вилюйском районе, направляет Вам уведомление о том, что по результатам анализа качества холодной воды, проведенной по результатам санитарно-гигиенического мониторинга в 2024 г.

Согласно представленным аккредитованным испытательным лабораторным центром – филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в Вилюйском районе (зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.512615) протоколам испытаний установлено, что качество холодной воды из централизованных источников питьевого водоснабжения, разводящей сети централизованной системы холодного водоснабжения мониторинговых точек в пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса РС (Я), отобранных с января по октябрь 2024 г, не соответствует требованиям раздела III таблицы 3.1, таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим (цветность) и санитарно-химическим (массовая концентрация железа) показателям:

- Насосно-фильтровальная станция (далее НФС), расположенный по адресу: РС (Я), Вилюйский улус, пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 38 А, массовая концентрация железа ( $0,38 \pm 0,08$  мг/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>), (протокол лабораторных испытаний № 1711 от 04.07.2024 г., дата отбора пробы воды 01.07.2024 г.);

- НФС, расположенный по адресу: РС (Я), Вилюйский улус, пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 38 А, массовая концентрация железа ( $0,53 \pm 0,11$  мг/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>), (протокол лабораторных испытаний № 2444 от 11.09.2024 г., дата отбора пробы воды 10.09.2024 г.);

- НФС, расположенный по адресу: РС (Я), Вилюйский улус, пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 38 А, массовая концентрация железа ( $1,41 \pm 0,21$  мг/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>), цветности ( $58,2 \pm 5,8$  градусов при гигиеническом нормативе

не более 20 градусов) (протокол лабораторных испытаний № 2606 от 17.10.2024 г., дата отбора пробы воды 14.10.2024 г.);

- многоквартирный жилой дом (далее МКД), расположенный по адресу: РС (Я), Вилуйский улус, пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 12, массовая концентрация железа ( $0,81 \pm 0,16$  мг/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>), цветности ( $33,4 \pm 6,7$  градусов при гигиеническом нормативе не более 20 градусов) (протокол лабораторных испытаний № 1509 от 17.06.2024 г., дата отбора пробы воды 11.06.2024 г.);

- МКД, расположенный по адресу: РС (Я), Вилуйский улус, пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 12, массовая концентрация железа ( $0,75 \pm 0,15$  мг/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>), (протокол лабораторных испытаний № 2442 от 11.09.2024 г., дата отбора пробы воды 10.09.2024 г.);

- МКД, расположенный по адресу: РС (Я), Вилуйский улус, пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 12, массовая концентрация железа ( $0,89 \pm 0,18$  мг/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>), цветности ( $42,3 \pm 8,5$  градусов при гигиеническом нормативе не более 20 градусов) (протокол лабораторных испытаний № 2604 от 17.10.2024 г., дата отбора пробы воды 14.10.2024 г.);

- МБДОУ детский сад «Радуга», расположенный по адресу: РС (Я), Вилуйский улус, пос. Кысыл-Сыр, пер. Солнечная, 2, массовая концентрация железа ( $0,81 \pm 0,16$  мг/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>), цветности ( $31,9 \pm 6,4$  градусов при гигиеническом нормативе не более 20 градусов) (протокол лабораторных испытаний № 1510 от 17.06.2024 г., дата отбора пробы воды 11.06.2024 г.);

- МБДОУ детский сад «Радуга», расположенный по адресу: РС (Я), Вилуйский улус, пос. Кысыл-Сыр, пер. Солнечная, 2, массовая концентрация железа ( $1,00 \pm 0,20$  мг/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>), (протокол лабораторных испытаний № 2448 от 11.09.2024 г., дата отбора пробы воды 10.09.2024 г.);

- МБДОУ детский сад «Родничок», расположенный по адресу: РС (Я), Вилуйский улус, пос. Кысыл-Сыр, ул. Молодежная, 4, массовая концентрация железа ( $0,84 \pm 0,17$  мг/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>), цветности ( $33,7 \pm 6,7$  градусов при гигиеническом нормативе не более 20 градусов) (протокол лабораторных испытаний № 1511 от 17.06.2024 г., дата отбора пробы воды 11.06.2024 г.);

- МБДОУ детский сад «Родничок», расположенный по адресу: РС (Я), Вилуйский улус, пос. Кысыл-Сыр, ул. Молодежная, 4, массовая концентрация железа ( $1,47 \pm 0,22$  мг/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>), цветности ( $45,4 \pm 9,1$  градусов при гигиеническом нормативе не более 20 градусов), (протокол лабораторных испытаний № 2446 от 11.09.2024 г., дата отбора пробы воды 10.09.2024 г.);

Несмотря на проведенную в 2022 году работы по замене оборудования водоочистки в НФС пос. Кысыл-Сыр с увеличением производительности до 600 м<sup>3</sup>/сут., проведенную в рамках республиканской программы «Развитие системы водоснабжения Вилуйской группы улусов на 2019-2024 гг» улучшение качества холодной воды после водоочистки не отмечается.

В соответствии с п. 10 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет") сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

Согласно п. 11 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» в случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды, орган местного самоуправления обязан проинформировать об этом население в средствах

массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет").

Начальник ТО Управления  
Роспотребнадзора по РС (Я)  
в Вилюйском районе:



Архангельская А.В.