

# ПРОТОКОЛ

## публичных слушаний по проекту «Строительство энергетического комплекса Средневиллюйского газоконденсатного месторождения»

Место проведения: пос. Кысыл – Сыр, ул. Ленина д 12 «Г»,

Дата проведения: 06 февраля 2024 г.

Время проведения: 19 часов 00 минут.

Повестка дня: Обсуждение проекта строительства энергетического комплекса для обеспечения электроэнергией УКПГ и поселка Кысыл – Сыр.

Проект «Строительство энергетического комплекса Средневиллюйского газоконденсатного месторождения» был размещен на сайте ПАО «ЯТЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте МО «поселок Кысыл – Сыр» и опубликован в печатном издании «Олох Суола» для всеобщего ознакомления и внесения предложений по данному проекту.

Информация о проведении публичных слушаний была размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «поселок Кысыл – Сыр» и опубликована в официальном печатном издании «Олох Суола».

Присутствовали:

жители муниципального образования – 83 чел.;

Предложено избрать председателя и секретаря публичных слушаний.

Предложены кандидатуры:

Председатель – Глава МО «поселок Кысыл – Сыр» - Гвызин Ю.С.

Секретарь – Мальцева Е.Ю.

Участники публичных слушаний проголосовали единогласно за данное предложение.

На обсуждение выносятся:

Проект «Строительство энергетического комплекса Средневиллюйского газоконденсатного месторождения»

**Слушали:**

Хусаинов А.Ф. (Руководитель проектного офиса ПАО «ЯТЭК») доложил, что проект «Строительство энергетического комплекса Средневиллюйского газоконденсатного месторождения» разрабатывался в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасности зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, государственными стандартами, нормами и правилами, действующими на дату выпуска проекта, и с соблюдением технических условий.

Хусаинов А. Ф. проинформировал, что генерируемая электроэнергия будет использоваться на нужды предприятий комплекса Средневиллюйского газоконденсатного месторождения совместно с прилегающим пос. Кысыл-Сыр - без выдачи мощности в сети Якутэнерго.

На объекте будет использоваться природный газ с максимальным давлением 0,6 МПа. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", согласно

приложению 2 п.4 подп.1 объект относится к опасным производственным объектам (ОПО) III класса опасности.

Задачи, решаемые в рамках проекта:

- Обеспечение производственных мощностей ПАО «ЯТЭК» и поселка Кысыл-Сыр стабильным источником электроэнергии;
- Снижение риска нештатного останова оборудования в связи с износом оборудования;
- Доведение до требований надежности энергообеспечения потребителей I категории СВГКМ.

Представители проектной организации ООО «НВ-Энерджи», ответственные за разработку проекта и прохождение Государственной экологической экспертизы сообщили, что ими была проведена:

- Оценка воздействия на атмосферный воздух.

Согласно результатам расчетов, уровень создаваемого загрязнения на границе промышленной застройки для всех расчетных веществ не превысит ПДК/ОБУВ в период строительства и последующей эксплуатации объекта.

- Оценка воздействия на водные объекты

Забор воды из водных объектов не предусмотрен. Сброс сточных вод в водоемы и сети канализации также не планируется. Воздействие на водные объекты не прогнозируется.

#### **Выступили:**

1. Хусаинов А. Ф. - Руководитель проектного офиса ПАО «ЯТЭК»

Представлена презентация и доклад по реализации проекта

Даны разъяснения на дополнительные вопросы общего характера.

2. Гуськов А. В. - Руководитель проектов ПАО «ЯТЭК»

Предоставлены сведения по ходу реализации строительно-монтажных работ

3. Отавин Д. В. - Главный энергетик ПАО «ЯТЭК»

Предоставлены сведения по обеспечению населения пос. Кысыл-Сыр электроэнергией.

Даны разъяснения на дополнительные вопросы электротехнического характера.

Участники общественных слушаний обсудили данный проект, задали интересующие их вопросы, на которые докладчиками были предоставлены ответы в полной мере.

#### **Решили:**

1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта «Строительство энергетического комплекса Средневилуйского газоконденсатного месторождения» состоявшимися.

Проголосовали: «За» - 83 человека.

2. Принять проект «Строительство энергетического комплекса Средневилуйского газоконденсатного месторождения»

Проголосовали: «За» - 83 человека

3. Результаты публичных слушаний разместить на сайте ПАО «ЯТЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте МО «поселок Кысыл – Сыр» для всеобщего ознакомления.

Председатель \_\_\_\_\_ Ю.С Гвизин

Секретарь \_\_\_\_\_ Е.Ю Мальцева